

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badania stanu izolacji, zabezpieczeń różnicowo-prądowych urządzeń elektrycznych, gniazdek elektrycznych w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych w naszych obiektach w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Badanie rezystancji izolacji obwodów.
2. Badanie wyłączników różnicowo prądowych.
3. Skuteczności zerowania w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych.
4. Badanie ciągłości PE i małych rezystancji.
5. Badanie instalacji odgromowej.
6. Badanie stanu instalacji uziomów.

1.DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8:

1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
 - obwód 3-fazowy 11 punktów do pomiaru
 - obwód 1-fazowy 85 punktów do pomiaru
2. Badanie wyłączników różnicowo prądowych - 7 x (rozdzielnia).
3. Skuteczności zerowania w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych 110 punktów
4. Badanie ciągłości PE i małych rezystancji 7 punktów pomiarowych.
5. Badanie instalacji odgromowej - 8 zacisków kontrolnych

2.DPS Filia Szymiszów, ul. Strzelecka 2:

1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
 - obwód 3-fazowy 96 punktów do pomiaru
 - obwód 1-fazowy 174 punktów do pomiaru
2. Skuteczności zerowania w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych 356 punktów.
3. Badanie stanu instalacji uziomów 2 punkty.

3.DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20:

1. Badanie rezystancji izolacji obwodów:
 - obwód 3-fazowy 57 punktów do pomiaru
 - obwód 1-fazowy 109 punktów do pomiaru.
2. Badanie wyłączników różnicowo prądowych - 9x (rozdzielnia).
3. Skuteczności zerowania w pomieszczeniach szczególnie zagrożonych i wilgotnych

187 punktów.

Termin realizacji zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 23.04.2019r.

Warunki udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: * osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia - 1 osoba powinna posiadać uprawnienia do dokonania pomiarów, będących przedmiotem umowy.

Informacje dodatkowe:

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu dokonywanych pomiarów i jego otoczenia a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu dokonywanych pomiarów poniesie Wykonawca. Kontakt Renata Skowronek tel. 77/461-34-80 wew. 415 w godz. 8.00 – 15.00 budynek Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00:

- a) DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8
- b) DPS Filia Szymiszów ul. Strzelecka 2
- c) DPS Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20.

Kryterium oceny ofert: - cena 100%

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Druk - formularz oferty - załącznik nr 1,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - załącznik nr 2,
3. Kserokopię dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnień do dokonania pomiarów, będących przedmiotem umowy - jednej osoby - załącznik nr 3.

Wszelkich informacji udzielają:

- w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych – tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek – inspektor ds. BHP i P.poż tel. 77/ 461-34-80 wew. 415 budynek DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: bhp@dps.strzelceop.pl

Termin składania ofert upływa z dniem 29.03.2019r. do godz. 15.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Druk - formularz ofertowy
2. Projekt umowy.
3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy

mgr Jolanta Osuch