

Strzelce Op., dnia 30.01.2019r.

DPS.289.ZP.85.2019

## Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu dla Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8.**

#### Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie stałej konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu dla naszych Domów:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.
- b) Dom Pomocy Społecznej Filia Szymiszów ul. ul. Strzelecka 2, 47-100 Strzelce Op.
- c) Dom Pomocy Społecznej Filia Leśnica, ul. Szpitalna 20, 47-150 Leśnica wg załącznika nr 1 na zasadach:

#### 1.1. Do zakresu usług wchodzi prace:

- 1) okresowa kontrola i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na kwartał;
- 2) okresowa kontrola i konserwacja instalacji oddymiania klatki schodowej w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na pół roku;
- 3) okresowa kontrola i konserwacja instalacji odcinania pożaru w obiektach DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów, Filii Leśnica, wykonywana jeden raz na pół roku;
- 4) okresowa kontrola i konserwacja instalacji przyzywowej w obiektach w DPS Strzelce Op., Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywana raz na pół roku;
- 5) pomiar szczelności jonizacyjnych czujek dymu w obiektach DPS Strzelce Op. Filii Szymiszów i Filii Leśnica, wykonywany raz do roku;
- 5) naprawa systemów, lub zastosowanie prowizorycznych rozwiązań tymczasowych – w przypadku konieczności dokonania poważnych napraw,
- 6) wykonywanie innych usług związanych z konserwowanymi instalacjami.

2. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

#### Termin realizacji zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.

#### Kryterium oceny ofert: - cena 100%

**Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:**

1. Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - załącznik nr 2.

**Wszelkich informacji udzielają:**

- w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych – tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: [przetargi@dps.strzelceop.pl](mailto:przetargi@dps.strzelceop.pl)
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Renata Skowronek – inspektor gospodarczy tel. 77/461-34-80 wew. 415 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: [bhp@dps.strzelceop.pl](mailto:bhp@dps.strzelceop.pl)

**Termin składania ofert upływa z dniem 06.02.2019r. do godz. 15.00**

Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

**Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1. Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Strzelcach Opolskich  
z Filią w Szyniszowie i Filią w Leśnicy  
*mgr Jolanta Dauch*