

Strzelce Op., dnia 18.01.2023r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w zapytaniu ofertowym na zadanie:
„Stała konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej i pomiaru szczelności jonizacyjnych czujek dymu w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul. Strażacka 8”.

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy informuje, że wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację jaką stawkę VAT stosował dotychczasowy wykonawca usługi? Czy było to 8% w związku z rodzajem budynku sklasyfikowanego jako budynek mieszkalny sklasyfikowany do PKOB 1130? Prosimy również o potwierdzenie czy budynki objęte zapytaniem ofertowym są sklasyfikowane do PKOB 1130?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dotychczasowy wykonawca stosował w konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania, instalacji odcinania pożaru, instalacji przyzywowej 8% stawkę VAT, a na pomiar szczelności czujek jonizacyjnych 23% VAT. Budynki w naszych domach są sklasyfikowane do PKOB 1130.

Wszystkie pozostałe warunki zapytania pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. x strona internetowa
2. x tablica ogłoszeń

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch